

གན་མེད་པོ་དང་ཤིགས་པ་དང་ཕྱོད་བྱལ་ཕྱེ་བཅས་ཁོ་དང་ཕྱག་རྒྱས།

州生态环境保护督察整改办公室:

我局作为《省级第三轮生态环境督察反馈问题验收任务清单》第 28、29、30、31、32 项问题验收单位的整改任务已完成整改，现出具如下复核意见：

《省级第三轮生态环境督察反馈问题验收任务清单》第 28 项“大气污染防治措施落实不到位。督察发现，合作市甘肃民族师范学院东侧多家汽修厂挥发性有机物处理设施未启用或过滤棉和活性炭未及时更换，生产废气未得到及时有效治理”问题；第 29 项“合作市第二热源厂在线设备安装后未验收，燃煤露天堆放扬尘严重”问题；第 30 项“迭部县供热公司脱硝设施停运，在线监测设备未验收”问题；第 31 项“玛曲县供热站 65 蒸吨燃煤锅炉超低排放改造项目自 2024 年 10 月完成以来至今未验收”问题；第 32 项“白龙江林业管理局迭部林业局 2 台燃煤锅炉污染防治设

施停运”问题。

二、整改情况

针对第 28 项问题，甘南州生态环境局合作分局及时组织监管人员对合作市 29 家汽修行业烤漆房进行了活性炭和吸附棉更换工作，并及时建立了台账，同时于 2024 年 11 月 15 日对合作市烤漆房进行了废气检测，均未发现超标排放。

针对第 29 项问题，甘南州生态环境局合作分局监管人员及时对合作市第二热源厂下发了督办通知督促第二热源厂完成在线设备验收工作，并及时备案登记。第二热源厂在线检测设备安装后及时进行了调试、检测、比对等前期验收工作，已于 2024 年 11 月 6 日完成了验收，11 月 8 日在我局完成备案；同时加强对第二热源厂院内原煤和炉渣的抑尘网覆盖力度，加大降尘喷洒的频次。

针对第 30 项问题，2025 年 3 月 3 日，州生态环境局迭部分局下达了《责令改正违法行为决定书》。3 月 13 日，州生态环境局迭部分局依法对迭部县天阳供热有限责任公司在线监测设备未验收违法行为立案查处，并下达了《行政处罚事先（听证）告知书》。3 月 21 日，下达了《行政处罚决定书》，处罚金额 2 万元。3 月 27 日天阳供热公司缴清罚款 2 万元，目前已结案。经查，由于线路老化、电器元件存在腐蚀现象，致使脱硝设备停运。经过技术人员对老化线路及损坏元件进行更换保养、设备调试后，于 2025 年 1 月 6 日，脱硝设施恢复正常运行。在线监测设备验收工作于 2025 年 1 月 24 日完成了烟气设备排放自动检测系统 72 小

时调试和 3 天对比检测；2 月 18 日 0 时至 2 月 25 日 0 时完成连续采集 168 小时无故障运行记录；2 月 26 日完成验收比对检测并起草完成《验收报告》；3 月 5 日组织专家对《验收报告》开展了评审工作。

针对第 31 项问题，玛曲县供热站已更换排污许可证，编制烟气在线监测设备调试报告，于 2025 年 3 月完成超低排放改造验收工作。2025 年 5 月 8 日玛曲县整改办组织县委办、县政府办、州生态环境局玛曲分局、县发改局、县自然资源局、县住建局、县水务局、县应急局、县交通局对第三轮省级生态环境保护督察第 3 项整改任务进行了自查自验，验收组一致通过验收。

针对第 32 项问题，州生态环境局迭部分局经现场核查，两台锅炉中的其中一台 1.6 蒸吨燃煤锅炉于 2018 年已停用，为国有固定资产，报废年限未到，所以一直未拆除，待报废年限到期后及时拆除；白龙江林业管理局迭部林业局工作人员对另一台 10.5 蒸吨燃煤锅炉除尘仓体内积灰进行了清理，并对开裂部位进行补焊，购买了新胶条密封盖板，重新制作喷吹管，检查修复电磁阀；2024 年 12 月 10 日完成了除尘布袋骨架安装等全部污染设施整改工作，除尘等污染防治设施设备投入正常运行；2025 年 3 月 25 日，迭部林业局委托第三方有资质的检测公司到现场取样检测，3 月 31 日出具了检测报告，各项数值合格。供暖期结束时间为 2024 年 4 月 15 日。2025 年 3 月 25 日，州生态环境局迭部分局依法对迭部生态建设管护中心（迭部县绿珠林业产业开发有限公司）未

正常运行污染防治设施违法行为立案查处，下发了《行政处罚事先（听证）告知书》。应迭部生态建设管护中心要求举行听证，进行申辩。4月3日，甘南州生态环境局迭部分局组织召开迭部县生态管护中心燃煤锅炉污染防治设施未正常运行行政处罚听证会，经听证会议讨论：由于迭部生态建设中心属于初犯，并在发现问题后及时整改，整改态度积极，整改成效显著，未造成严重污染。根据《生态环境行政处罚办法》第四十二条相关规定，决定免除对迭部县生态管护中心的行政处罚。

三、整改结论

经我局查阅整改印证资料，对问题现场开展实地核查，《省级第三轮生态环境督察反馈问题验收任务清单》第28、29、30、31、32项问题整改措施落实到位，目前已整改完成，通过验收。

